

№ п/п	Виды испытаний	Состав работ, входящих в испытание продукции
1	Прочность на сжатие: Методом испытания контрольных образцов одной серии (3 образца) по ГОСТ 10180-90 Испытание бетона конструкций методом отрыва со скалыванием (одно испытание) по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 18105-2010 Испытание механическими неразрушающими методами (один участок) по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 18105-2010 Испытание ультразвуковым методом (один участок)	- Испытание образцов - Оформление результатов испытаний - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний - Составление и согласование программы работ - Проведение испытания - Оформление результатов испытаний - Составление и согласование программы работ - Проведение испытания - Оформление результатов испытаний
2	Подвижность бетонной смеси: Определение подвижности бетонной смеси методом осадки конуса (одно испытание) по ГОСТ 10181-2000	- Отбор пробы - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
3	Плотность и прочность на сжатие легких и ячеистых бетонов (определение плотности методом высушивания до постоянной массы и взвешивание) по ГОСТ 27005-86	- Отбор пробы - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
4	Плотность: Определение плотности методом взвешиванием испытываемых контрольных кубов бетона одной серии (3 образца) по ГОСТ 5802-86	- Испытание образцов - Оформление результатов испытаний
5	Прочность на сжатие: Методом испытания контрольных образцов одной серии (3 образца)	- Испытание образцов - Оформление результатов испытаний
6	Влажность: Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86, ГОСТ 12730.2-78 (одна проба)	- Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
7	Зерновой состав: Определение гранулометрического состава песка по ГОСТ 8735-88 (одна проба)	- Отбор проб - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
8	Плотность: Определение плотности грунта по ГОСТ 5180-84 (одна проба)	- Отбор проб - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
8.1	Плотность: Определение плотности щебня по ГОСТ 8269.0-97, 8267-93 (одна проба)	- Отбор проб - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
9	Коэффициент уплотнения: Определение коэффициента уплотнения статическим плотномером (одно испытание на площади до 100м² или на участке длиной 25м)	- Отбор проб - Испытание - Оформление результатов испытаний

10	Определение истинной плотности: Испытания методом измерения массы единицы объема (одна проба)	- Отбор проб - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
11	Определение влажности: Сушильно-весовой метод	- Отбор проб - Испытание испытаний - Оформление результатов испытаний
12	Коэффициент фильтрации: Определение коэффициента фильтрации песка (одна проба)	- Отбор проб - Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
13	Испытание на изгиб и сжатие: Испытание партии кирпича (10 шт.) или керамического камня (5 шт.) для определения марки по прочности в соответствии с ГОСТ 530-2007	- Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
14	Визуальный контроль: визуальный контроль качества сварных соединений металлоконструкций и трубопроводов по СНиП 3.03.01-87; ГОСТ 14782-86 .	- Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний
15	Ультразвуковой контроль: Ультразвуковой контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений металлоконструкций и трубопроводов по СНиП 3.03.01-87; ГОСТ 14782-86 .	- Проведение испытаний - Оформление результатов испытаний